





* 防水コネクタ 配線図 (Free)



A:V+ (赤)
B:OUT- (白)
C:V- (黒)
D:OUT+ (緑)
E:シールド



* 出力仕様 (出荷時設定)
圧力*** ~ ***Pa* に対して
4 ~ 20mA 出力 (2線式)



16	アダプタ (センサ側)	SUS304
15	防水5Pコネクタ (レセプタクル)	1108-21B10-5M
14	防水5Pコネクタ (プラグ)	1108-12A10-5F
13	ケーブル	Ø6.5-4芯シールドチューブ入りケーブル
12	防水5Pコネクタ (プラグ)	1108-12A10-5M
11	アダプタ (表示器側)	SUS304
10	防水5Pコネクタ (レセプタクル)	1108-21B10-5F
9	電源出力用端子台	M4ねじ
8	出力チェック用端子台	M3ねじ
7	ベントフィルター	正確に計測を行う為、絶対に塞がないで下さい。
6	ケースカバー	ADC
5	ケース	ADC
4	ディスプレイカバー	ADC
3	設定スイッチ	SET、▲、▼
2	閉止プラグ	二個
1	ディスプレイ	4桁液晶 (LCD)
No.	名 称	備 考

符号	改訂日	改訂内容	担当	検閲	承認	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
REV.	REV. DATE	REVISION	ENG	CHK	APP	表面処理 FINISH	品 名 TITLE
1	2017.09.04	ECN No. G1N-0292	原 谷	谷	小久保		差圧伝送器 (直結 PAタイプ)
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	型 式 MODEL
						単 位 UNIT	VSD4-<I>-<II>-PA-<IV>-<V><VI>-<VII>-<VIII><IX><X>
						尺 度 SCALE (Free)	図面番号 DWG NO.
						作 成 日 DATE	MS-D-E-3005-02-01
						製 図 DRAWN	改訂符号 REV
						設 計 DESIGNER	1
						検 閲 CHECKED	
						承 認 APPROVED	
						上 石	株式会社バルコム VALCOM CO., LTD
						山 田	
						高 橋	
						小久保	

参 考 図